



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ

7.8.2024 г.

X 07-338/ 07.08.2024

документ,
регистриран от
Подписано от: Anna Yankova Karakoleva

ДО

НИКОЛАЙ МИТКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

УЛ. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ – ЮГ № 50

ГР. ПЪРВОМАЙ

Е-mail: obaparv@parvomai.bg

КОПИЕ ДО

ПЕТКО ПЕТКОВ

КМЕТ НА С. ТАТАРЕВО

Е-mail: tatarevo@parvomai.bg

УВАЖАЕМИ Г-Н МИТКОВ,

Във връзка с взета проба вода от РЗИ-Пловдив, Ви уведомяваме, за отклонение в качеството на питейната вода по показател от група А.

Дата на анализа	Дата на пробовземане	Населено място	Показател	Стойност	Единица	Стойност и допуск на показателя
06.08.2024 г.	31.07.2024 г.	с. Татарево, община Първомай – фонтанка в парка пред кметството.	Ентерококи	11/100 1,04±0,05 (log 10)	CFU/cm ³	0/100
			Остатъчен хлор	< 0,01	mg/l	0,03-0,04
			Нитрати	125±5	mg/l	50

Обръщаме внимание, че резултатите от извършения контролен мониторинг на питейната вода, подавана от централното водоснабдяване, се публикуват на сайта на РЗИ-Пловдив на всеки две седмици.

С уважение,

7.8.2024 г.

X Д-р Аргир Аргиров

Д-Р АРГИР АРГИРОВ, дм

Директор РЗИ – Пловдив

Подписано от: Argir Vasilev Argirov